Tipologia Q8
Vista Interna



Tipologia QPP7
Vista Interna



Tipologia Q6
Vista Interna



Vista FRONTALE
Tipologia 2 Scomparti



SIMBOLOGIA IMPIANTO

	Quadro elettrico		Collegamento equipotenziale
	Interruttore unipolare		Termostato ambiente
	Interruttore bipolare		Unità interna split per impianto di climatizzazione
	Deviatore		Pulsante di sgancio di emergenza in custodia rossa con vetro frangibile
	Pulsante comando relè		Sezionatore rotativo
	Presa passo luce 2x10A+T		Sensore crepuscolare
	Presa passo colore 2x16A+T		Estrattore aria
	Presa UNEL 2x10/16A+T		Corpo illuminante autoalimentato per luce di sicurezza
	Presa bipasso 2x10/16A+T		Punto luce a soffitto
	Presa Schuko 2x10/16A+T		Punto luce a parete
	Presa di sicurezza		Proiettore da esterno
	Presa bipasso 2x10/16A+T protetta da fusibile e sezionata tramite interruttore bipolare		Proiettore industriale a soffitto
	Presa UNEL 2x10/16A+T protetta da fusibile e sezionata tramite interruttore bipolare		Armatura stradale
	Presa colore 2x10/16A+T protetta da fusibile e sezionata tramite interruttore unipolare		Plafoniera da incasso D.L. con tubi fluorescenti 4x14W
	Presa telefonica e/o trasmissione dati		Plafoniera a sospensione con tubi fluorescenti
	Presa interbloccata 2P 16A+T con fusibili IP55		Plafoniera stagna con ghiera di sicurezza con tubi fluorescente 1x36W – IP55
	Presa interbloccata 3P 16A+T con fusibili IP55		Plafoniera stagna con ghiera di sicurezza con tubi fluorescenti 2x36W – IP55
	Presa protetta con trasformatore di sicurezza SELV 24V IP55		Plafoniera stagna con tubo fluorescente 1x18W – IP55
	Interruttore bipolare con fusibile		Plafoniera stagna con tubo fluorescente 1x36W – IP55
	Dispersore di terra		Plafoniera stagna con tubo fluorescente 1x58W – IP55
	Elettropompa		Plafoniera stagna con tubi fluorescenti 2x36W – IP55
	Canale metallico		Plafoniera stagna con tubi fluorescenti 2x58W – IP55

Tipologia Q1
Vista Interna



Tipologia Q2
Vista Interna



Tipologia Q7
Vista Interna



Tipologia QPP5
Vista Interna



Tipologia QPP1, QPP2, QPP6, QPP8, QPP9
Vista Interna



Tipologia QPP3
Vista Interna

Tipologia QPP4
Vista Interna



Vista FRONTALE
Tipologia 3 Scomparti



Tipologia Q3
Vista Interna



Tipologia Q5
Vista Interna



Vista FRONTALE
Tipologia 2 Scomparti con piedistallo

SIMBOLOGIA QUADRI ELETTRICI

	Interruttore non automatico sezionatore per installazione su guida din		Sezionatore con base porta fusibili per installazione su guida din
	Interruttore automatico differenziale puro per installazione su guida din		Interruttore automatico magnetotermico differenziale per installazione su guida din
	Interruttore automatico magnetotermico per installazione su guida din		Contattore con bobina di comando per installazione su guida din
	Interruttore automatico magnetotermico e differenziale per installazione su guida din		Lampada spia di segnalazione per installazione su guida din

GRUPPI PRESA

B.&G.
Impianti ed Automazioni S.r.l.
Via Pietro Nenni, 102
P. Iva e Cod. Fiscale 02028 Terranuova Bracciolini (AR)

Committente :
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.a.
Via S.P. 7 di Piantravigne
Terranuova Bracciolini (AR)

Oggetto : DISCARICA "Il Pero" CASTIGLION FIBOCCHI - AREZZO
IMPIANTO ELETTRICO. PUNTI LUCE E PRESE F.M.
SIMBOLOGIE - ELENCO QUADRI ELETTICI - COMPOSIZIONE ARMADI STRADALI TIPO

REV.	OGGETTO	DATA	DIS.	APP.
00	Documentazione AU. BAU Generale	Marzo 2014	SI	SI
01				
02				
03				
04				

SCALA

TAVOLA E4