

Quesiti del 13.02.2019

DOMANDA

In merito alla gara relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto elettrico di casa Rota e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti si chiede:

- se è presente un obbligo di effettuazione del sopralluogo;
- se, per quanto concerne il possesso delle capacità tecniche/professionali, il requisito può essere soddisfatto con la presenza di n. 4 addetti con qualifica PES.

RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti formulati si precisa che:

- non risulta presente un obbligo di effettuazione del sopralluogo;
- l'art. 8.4 del disciplinare di gara prevede, quali requisiti tecnico/professionali da soddisfare, la presenza nel proprio organico di n. 2 operatori con qualifica PES e n. 2 operatori con qualifica PEI. Peraltro, i lavori sotto tensione possono essere eseguiti esclusivamente da personale con qualifica PEI, con la conseguenza che questa Stazione Appaltante potrebbe accettare, quale alternativa, la dotazione in organico di n. 4 operatori con qualifica PEI. Diversamente, l'esclusiva presenza di risorse con qualifica PES non garantisce il soddisfacimento del requisito tecnico/professionale richiesto