

Rich. n. 105 / 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 06/09/2022 veniva formulata richiesta di acquisto per l'affidamento della fornitura compreso trasporto (escluso scarico) presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova B.ni (AR) di n. 3 vasche prefabbricate, da posizionare fuori terra su platea in c.a. da circa 50 mc ciascuna, dimensioni esterne indicative 250x1000xH250, esclusa lastra di copertura e rivestimenti interni o esterni delle pareti; Le vasche dovranno essere realizzate in con materiali certificati CE: calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 ($R_{CK} > 55 \text{ N/mm}^2$) e armature interne in acciaio ad aderenza migliorata (rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C).
Dovranno essere predisposte apposite forometrie di uscita (una per ciascuna vasca) DN200 con attacco flangiato, la cui posizione sarà definita all'ordine.
Dovrà essere compresa nell'offerta apposita relazione di calcolo, tavola strutturale specifica per deposito sismico firmata da tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica indicate da CSAI;
- l'importo presunto per l'esecuzione della fornitura veniva quantificato in euro 35.000,00 oltre Iva;
- trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il Responsabile del procedimento, Ing. Luca Zipoli, individuava nella Società Edil Impianti 2 srl, l'operatore economico cui formalizzare richiesta di offerta;
- alla data di scadenza prevista per la trasmissione della offerta, rimetteva idoneo preventivo la suddetta società mediante piattaforma telematica Start della Regione Toscana;

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Zipoli, verificata la rispondenza della offerta rimessa dall'operatore economico rispetto a quanto richiesto, provvede a dare lettura dei prezzi offerti dal concorrente:

SOCIETÀ	PREZZO OFFERTO / PERCENTUALE DI RIBASSO
Edil Impianti 2 Srl	Euro 27.270,00 (22,0857%)

Considerato che:

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) – **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9737161 – Fax 055 9737124 – Email: info@csaimpanti.it – Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it
Capitale sociale € 1.610.511,00 i.v. – Iscrizione al R.E.A. AR-144514 – P.IVA / Codice Fiscale 01861020517

SGS Italia certifica il nostro sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001



- la predetta società ha dimostrato di trovarsi in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti in sede di determina a contrarre;
- il prezzo offerto risulta congruo da un punto di vista economico.

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato, il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Zipoli

DETERMINA DI AFFIDARE

l'esecuzione della fornitura compreso trasporto (escluso scarico) presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova B.ni (AR) di n. 3 vasche prefabbricate, da posizionare fuori terra su platea in c.a. da circa 50 mc ciascuna, dimensioni esterne indicative 250x1000xH250, esclusa lastra di copertura e rivestimenti interni o esterni delle pareti, alla società Edil Impianti 2 Srl, con sede legale in Via Andrea Costa 139 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per un importo pari ad euro 22.270,00 (per una percentuale di ribasso del 22,0857 %).

Trasmette il presente atto all'Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti affinché ratifichi la correttezza della procedura e al Direttore Amministrativo.

Resta inteso che:

- l'effettiva trasmissione dell'affidamento al fornitore selezionato risulta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di rimessione dell'offerta;
- la corretta liquidazione del corrispettivo potrà essere effettuata solo in caso di esito positivo del controllo effettuato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016

Terranuova Bracciolini, lì 20/09/2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Zipoli

F.TO IN ORIGINALE

.....

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- esaminata la procedura di gara in oggetto;
- recepito l'operato condotto dagli uffici all'uopo predisposti;
- valutata in maniera congrua ed esaustiva la disamina delle offerte così come posta in essere dal Responsabile del Procedimento;

prende atto dell'operato e del buon esito della procedura operata.

Terranuova Bracciolini, lì 20/09/2022

L'Amministratore Delegato

Arch. Luana Frassinetti

F.TO IN ORIGINALE