




Layout distribuzione FM campo fotovoltaico - scala 1:250



Layout distribuzione FM-MT - scala 1:1000



Dettaglio locale tecnico interfaccia fotovoltaico - scala 1:50



LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	MODULO FOTOVOLTAICO 400 Wp
	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO
	LINEE MONTANTI ASCENDENTI/DISCENDENTI
	SCATOLA PORTAFRUTTI DA ESTERNO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE CON SIGLA ACCENSIONE
	PULSANTE DI EMERGENZA
	PRESA UNEL BIPASSO 10/16A
	POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LED 12W - 820 lm IP65
	INVERTER TRIFASE 100 kVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE LED LINEARE 1x36W IP65
	CAVIDOTTO CORRUGATO INTERRATO F.M. BT
	CAVIDOTTO CORRUGATO INTERRATO F.M. MT
	CAVIDOTTO CORRUGATO INTERRATO MONITORAGGIO FO
	CORDA DI RAME NUDO 35 mmq IMPIANTO DI TERRA
	DISPENSORE DI TERRA ISPEZIONABILE L=1,5m.
	COLLETTORE DI TERRA
	IMPIANTO ELETTRICO BT
	IMPIANTO SERVIZI/MONITORAGGIO FIBRA OTTICA
	IMPIANTO DI TERRA

Rev-Data	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	Verificato	Approvato
09/2022	Progetto definitivo		
04/2023	Progetto definitivo - rev. 1		
UNITA' DI MISURA	Provincia di Arezzo Comune di Terranuova Bracciolini		
SCALA: varie	<b>Impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,64 kWp da realizzare su una porzione di terreno ex discarica CSAI - Loc. Casa Rota</b>		
OGGETTO TAVOLA	Layout impianto fotovoltaico Distribuzione FM e locali tecnici apparati	N. Tavola TAV. 04	FORMATO A0
 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Via Lungarini 123 - 52020 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. 0577 911 811 - Email: info@csai.it - Pagine Gialle Terranuova Bracciolini Capitale sociale € 1.010.011.000 i.v. - Iscrizione al R.E.A. AR 146514 - P.IVA 01601220517 ISO 9001 certificato 11 mesi da sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 Progettista: Per. Ind. Thomas Capitoni			