



DATI COMPLESSIVI - FTV	
n° moduli FTV totali	1752
n° moduli FTV a stringa	32-34
n° stringhe FTV	54
Pn totale del campo	998,64 kWp
Pn totale campo	998,64 kWp

DATI COMPLESSIVI - Inverter	
n° inverter	9
Pn inverter	100 kW
Pn totale inverter	900 kW
Potenza immissione	900 kW
Potenza sottesa POD	900 kW

DATI POD IT001E00252270	
P. disponibile	400 kW
P. impegnata	186 kW
Franchigia	400 kW
Livello Tensione	MT - 15 kV

Rev-Data	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	Verificato	Approvato
09/2022	Progetto definitivo		
04/2023	Progetto definitivo - rev. 1		

UNITA' DI MISURA:	Provincia di Arezzo Comune di Terranuova Bracciolini		
	Impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,64 kWp da realizzare su una porzione di terreno ex discarica CSAI - Loc. Casa Rota		
SCALA:			

OGGETTO TAVOLA	N. Tavola	FORMATO
Schema Elettrico Unifilare	TAV. 05	A1



CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA

www.csaimpianti.it

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA.
Sede legale: S.P. 7 di Piantavigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Sede amministrativa: Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 056 9737161 - Email: info@csaimpianti.it - Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpianti.it
Capitale sociale € 1.010.511,00 i.v. - Iscrizione al R.E.A. AR-144514 - P.IVA / Codice Fiscale 01851020517
SGS Italia certifica il nostro sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001

