

Risposte ai quesiti del 04.08.2025

D.: Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo cortesemente di indicarci quali documenti devono predisporre i progettisti indicati ed eventuale impresa cooptata.

Inoltre chiediamo dove gli stessi devono essere caricati in quanto gli spazi nella busta amministrativa risultano definiti e non prevedono altri spazi dove caricare ulteriore documentazione.

R.: Il progettista meramente indicato, nell'accezione e nella terminologia dell'articolo 44, comma 3, d.lgs. 36/2023, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea; fermo quanto sopra, come indicato nel disciplinare di gara, il progettista indicato dovrà compilare e sottoscrivere il DGUE al fine di dimostrare il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti richiesti a gara per l'attività di progettazione.

Venendo alla seconda parte del quesito, relativa alla eventuale partecipazione alla gara di un cooptato, lo stesso dovrà rendere una dichiarazione ex DPR 445/2000 attestante:

- i) il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- ii) la quota dei lavori che andrà ad eseguire (che dovrà essere inferiore, ex art. 69, comma 12, d.lgs. 36/2023, al 20% dell'importo dei lavori);
- iii) il possesso di una qualificazione SOA almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esso cooptato affidati

Per quanto riguarda invece il caricamento della documentazione, la stessa può essere inserita nel campo relativo alla domanda di partecipazione.

D.: Nella Relazione tecnica vengono riportate le caratteristiche dei percolati da Casa Rota, da Pero e da Valdarno Ambiente. Per quanto riguarda i rifiuti liquidi conferiti da terzi vengono riportate le concentrazioni di N-NH₃ e di COD. Premesso quanto sopra, si chiede conferma che le concentrazioni gli altri parametri non sono superiori a quelle dei percolati di cui sopra.

R.: Si conferma che, relativamente alle concentrazioni massime attese nei percolati da terzi, per i parametri N-NH₃ e di COD si devono considerare i valori riportati nei documenti di gara mentre per tutti gli altri analiti va assunto il valore massimo indicato per gli impianti di Casa Rota, il Pero e Valdarno Ambiente.