

Risposte ai quesiti del 26.08.2025

D.: Per quanto riguarda l'articolo TOS25_16.E09.030.001 Inerbimento delle scarpate si chiede se nel sito c'è la possibilità di attingere l'acqua o se bisogna prevedere un autobotte, e se è possibile raggiungere, con il mezzo dell'idrosemina, avente una tubazione di 40 metri, tutte e scarpate.

R.: All'interno dell'impianto di discarica è possibile attingere acqua per l'idrosemina. Con una tubazione di 40m è possibile raggiungere tutta l'estensione delle singole scarpate in cui è prevista l'idrosemina.

D.: Per la voce TOS25_16.E03.001.008 Fornitura e posa geotessile è possibile sapere la grammatura?.

R.: Nell'elaborato OC.03.02.v1 sono specificate le caratteristiche fisiche, meccaniche ed idrauliche minime richieste per il geotessile non tessuto e la grammatura non è un parametro richiesto.